

## Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Auxerre, le 4 juin 2020

MADAME, MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE MALIGNY  
  
 89800 MALIGNY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de  
 l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :  
**CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL**

### SIAEP DU MOULIN DES FEES

<b>Prélèvement</b>	Type	Code	Nom	
		00114381		<b>Prélevé le :</b> mercredi 27 mai 2020 à 09h38
<b>Unité de gestion</b>		0227	SIAEP DU MOULIN DES FEES	<b>par :</b> JULIE VEZIANO
<b>Installation</b>	TTP	001047	MOULIN DES FEES SIVU	<b>Type visite :</b> AUP1
<b>Point de surveillance</b>	P	0000001042	SORTIE STATION SIVU	<b>Type d'eau :</b> T
<b>Localisation exacte</b>	LOCAL DES POMPES			<b>Motif :</b> CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET
<b>Commune</b>	LIGNY-LE-CHATEL			

#### Analyse laboratoire

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Analyse effectuée par : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL) 6901  
 Type del'analyse : METAB Code SISE de l'analyse : 00113868 Référence laboratoire : LSE2005-19103

#### Résultats

Limites de qualité		Références de qualité	
inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

#### PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

ESA metazachlore	0,014 µg/L		0,10	
ESA metolachlore	<0,020 µg/L		0,10	
OXA metazachlore	<0,010 µg/L		0,10	
OXA metolachlore	<0,020 µg/L		0,10	

#### PESTICIDES ORGANOCHLORES

CGA 369873	<0,020 µg/L		0,10	
------------	-------------	--	------	--

#### PESTICIDES TRIAZINES

Flufenacet ESA	<0,010 µg/L		0,10	
----------------	-------------	--	------	--

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00114381)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le préfet,  
L'ingénieur d'études sanitaires,



**Bruno BARDOS**